


تابلوی برق

### توضیح:

- لوله کشی فاضلاب با اتصالات ۴۵ درجه اجراء شود.
  - ارتفاع علمی لوله فاضلاب ظرفشوئی و روشوئی ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
  - ارتفاع علمی لوله فاضلاب ماشین لبا شوئی ۶۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
  - جهت کلیه وسایل بهداشتی سیفون در نظر گرفته شود.
  - لوله پلیکا با فشار کار 4AT آتسفور و اتصال مربوطه.
  - لوله تهویه هوا در سطح افقی (ونت)
  - حداقل در ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر از کف تمام شده اجراء شود.
  - شیر مخلوط دوش در ارتفاع ۸۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
  - شیر مخلوط روشوئی در ارتفاع ۹۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
  - شیر مخلوط ظرفشوئی در ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
  - شیر مخلوط توالت در ارتفاع ۴۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
  - شیر فلاشانک در ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
  - شیر مخلوط ماشین رختشوئی در ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
- رایزر فاضلاب و ادامه آنها تا پشت بام بعنوان لوله تهویه هوا  $\left(\frac{V}{RF}\right)$

	طراحی	عنوان نقشه تاسیسات	عنوان پروژه: غسالخانه روستائی	استانداری سیستان و بلوچستان دفتر امور روستائی		
	محاسبه					ح- سراجی
	ترسیم					ح- سراجی
	کنترل	مقیاس: ۱/۱۰۰	شماره نقشه: ۲۲		مهرنیا	